

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.HM01.B.00004/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ЭксПроф" (ООО "ЭксПроф"). Место нахождения и адрес юридического лица: 625061, Россия, Тюменская область, город Тюмень, улица Производственная, дом 25. Адрес места осуществления деятельности: 625061, Россия, Тюменская область, город Тюмень, улица Производственная, дом 25, строение 4. ОГРН: 1027200808183. ИНН: 7204034755. Телефон: +7 3452393344. Адрес электронной почты: exprof@exprof.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ЭксПроф" (ООО "ЭксПроф"). Место нахождения и адрес юридического лица: 625061, Россия, Тюменская область, город Тюмень, улица Производственная, дом 25. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 625061, Россия, Тюменская область, город Тюмень, улица Производственная, дом 25, строение 4. ОГРН: 1027200808183. ИНН: 7204034755.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ФЕНИКС". ОГРН: 1257700271355. ИНН: 9710150430. Место нахождения и адрес юридического лица: 127006, Россия, город Москва, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Муниципальный округ Тверской, улица Садовая-Триумфальная, дом 16, строение 3, помещение 2а/1. Адрес места осуществления деятельности: 301664, Россия, Тульская область, район Новомосковский, город Новомосковск, улица Маяковского, дом 19В, помещение № 28. Телефон: +78003331152. Адрес электронной почты: info@fenixrb.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HM01.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Поливинилхлоридные профили (ПВХ профили) системы "ЭксПроф" ("Exprof"), серий: S 246, S 358, XS 358, ER 358, S 571, XS 570, S 670, S 671, S 360, XS 460, S 570, S 680, применяемые при изготовлении оконных и дверных блоков, производимые способом экструзии из композиции на основе непластифицированного поливинилхлорида, толщиной лицевых стенок от 1,8 до 3,5 мм, толщиной боковых стенок от 1,6 до 3,0 мм, изготавливаемые в соответствии с ГОСТ 30673-2013 "МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. ПРОФИЛИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ. Технические условия" по Технологическому регламенту ТР 22.21.10.130-0002-2025 на изготовление профилей поливинилхлоридных для оконных и дверных блоков системы ЭксПроф (Exprof). Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 22.21.10.130

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3916 20 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 12773/РС от 18.05.2026 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: ТРПБ.RU.ИН28. Акта о результатах анализа состояния производства № 021-АСП от 08.04.2026 Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ФЕНИКС", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HM01. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательств соответствия продукции требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", приведены в Приложении № 1 на 1 листе к настоящему сертификату соответствия. Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Обозначение и наименование национального стандарта(ов), включенного в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", приведены в Приложении № 1 на 1 листе к настоящему сертификату соответствия. Условия хранения продукции: Профили укладывают в пачки. При укладке профилей сложного сечения рекомендуется применение специальных транспортных прокладок. Пачки упаковывают в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354. Допускается использование других упаковочных материалов по действующим нормативам и техническим документам. (п. 7.2 ГОСТ 30673-2013). Срок хранения продукции: Срок хранения профиля на складе изготовителя составляет не более 3 лет с даты изготовления профиля при соблюдении всех показателей согласно ГОСТ 30673-2013 (раздел 7 ТР 22.21.10.130-0002-2025). Срок службы (годности) продукции: не менее 60 лет (раздел 7 ТР 22.21.10.130-0002-2025).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 25.05.2026 ПО 24.05.2031



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Хромова Анна Сергеевна

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Гомзов А.А.

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИя № RU C-RU.NM01.B.00004/26

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности":



ГОСТ 30673-2013 "МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. ПРОФИЛИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ. Технические условия" от 01.05.2015 (заверенная копия);
Технологический регламент ТР 22.21.10.130-0002-2025 на изготовление профилей поливинилхлоридных для оконных и дверных блоков системы ЭксПроф (Exprof) от 13.01.2025 (заверенная копия).

Обозначение и наименование национального стандарта(ов), включенного в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности":

Обозначение национального стандарта	Наименование национального стандарта	Подтверждаемые требования национального стандарта
ГОСТ 30244-94 пункт 5.3	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г3 (нормальногорючие)
ГОСТ 30402-96 пункт 5.1	"Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89 пункт 4.18	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89 пункт 4.20	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т2 (умеренноопасные)



Руководитель
(или заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

(подпись)

Хромова Анна Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Гомзов Анатолий Анатольевич
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)